DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Arrondissement d'ANNECY

Canton de THÔNES

MAIRIE
DE
SERRAVAL

Rapport annuel
Sur le Prix et la Qualité
Du Service
Public de l'Eau Potable

Exercice 2025

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice
présenté conformément à l'article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l'Observatoire ».

Table des matières :

1. Caractérisation technique du service 3
   1.1. Présentation du territoire desservi 3
   1.2. Mode de gestion du service 3
   1.3. Estimation de la population desservie (D101.1) 4
   1.4. Nombre d'abonnés 4
   1.5. Eaux brutes 5
      1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau 5
      1.5.2. Achats d'eaux brutes 6
   1.6. Eaux traitées 6
      1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2025 6
      1.6.2. Production 6
      1.6.3. Achats d'eaux traitées 7
      1.6.4. Volumes vendus au cours de l'exercice 7
      1.6.5. Autres volumes 8
      1.6.6. Volume consommé autorisé 8
   1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 8
2. Tarification de l'eau et recettes du service 9
   2.1. Modalités de tarification 9
   2.2. Facture d'eau type (D102.0) 10
   2.3. Recettes 12
3. Indicateurs de performance 13
   3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1) 13
   3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B) 13
   3.3. Indicateurs de performance du réseau 15
      3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3) 15
      3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 16
      3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) 16
      3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2) 17
   3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3) 18
   3.5. Taux d'occurrence des interruptions de service non-programmées (P151.1) 18
   3.6. Délai maximal d'ouverture des branchements(D151.0 et P152.1) 19
   3.8. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P154.0) 19
   3.9. Taux de réclamations (P155.1) 20
4. Financement des investissements 21
   4.1. Branchements en plomb 21
   4.2. Montants financiers 21
   4.3. État de la dette du service 21
   4.4. Amortissements 21
5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau 22
   5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0) 22
   5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) 22
6. Tableau récapitulatif des indicateurs 23

1. Caractérisation technique du service :

1.1 Présentation du territoire desservi :



Le service est géré au niveau ☑ **communal**
☐ intercommunal

- Nom de la collectivité : **SERRAVAL**
- Nom de l'entité de gestion : **Eau Potable**
- Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : **Commune**
- Compétences liées au service :

	Oui	Non
Production	☑	☐
Protection de l'ouvrage de prélèvement	☑	☐
Traitement	☑	☐
Transfert	☑	☐
Stockage	☑	☐
Distribution	☑	☐

- Territoire desservi : **Serraval**
- Existence d'une CCSPL : ☐ ~~Oui~~ ☑ **Non**
- Existence d'un schéma de distribution au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT ☑ **Oui** ☐ ~~Non~~
- Existence d'un règlement de service ☑ **Oui** ☐ ~~Non~~
- Existence d'un schéma directeur ☐ ~~Oui~~, date d'approbation* : …….. ☑ **Non**

1.2 Mode de gestion du service :



Le service est exploité en Régie par régie à autonomie financière.

1.3 Estimation de la population desservie (D101.1) :

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'eau potable sur laquelle elle est ou peut être raccordée.
Le service public d'eau potable dessert 830 habitants au 31/12/2025 – Données INSEE reçues en décembre 2025 - (774 au 31/12/2024).

1.4 Nombre d'abonnés :

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'eau potable dessert 439 abonnés au 31/12/2025 (422 au 31/12/2024).


La répartition des abonnés par commune est la suivante :

Commune	Nombre total d'abonnés 31/12/2023	Nombre total d'abonnés 31/12/2024	Nombre d'abonnés Non domestiques au 31/12/2025	Nombre total d'abonnés au 31/12/2025	Variation en %
Serraval					
Total	**415**	**422**	**0**	**439**	**+ 4 %**

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 23,34 abonnés/km au 31/12/2025 (22,43 abonnés/km au 31/12/2024).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 1,89 habitants/abonné au 31/12/2025 (1,83 habitants/abonné au 31/12/2024).

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de 85,48 m^3/abonné au 31/12/2025. (84,75 m^3/abonné au 31/12/2024).



1.5 Eaux brutes :

1.5.1 Prélèvement sur les ressources en eau :

Le service public d'eau potable prélève 98839 m^3 pour l'exercice 2025 (85750 pour l'exercice 2024).

Ressource et implantation	Débits nominaux (1)	Volume prélevé durant l'exercice 2023 en m^3	Volume prélevé durant l'exercice 2024 en m^3	Volume prélevé durant l'exercice 2025 en m^3	Variation en % 2025/2024
Captage du Montobert		1940	2766	**2728**	**- 1,37 %**
Captage de la Brette 1 amont		46524	50032	**41361**	**- 17,33 %**
Captage de la Sauffaz		7390	9410	**8871**	**- 5,73 %**
Captage du Sappey		490	797	**663**	**- 16,81 %**
Captage de Fontanys de Serraval		23365	22745	**45216**	**+ 98,79 %**
Total :		**79709**	**85750**	**98839**	**+ 15,26 %**

(1) Débits et durée de prélèvement autorisés par l'arrêté de DUP (préciser les unités). Si la ressource ne nécessite pas de traitement, le volume prélevé peut être égal au volume produit)


Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100%.

1.5.2 Achats d'eaux brutes :

Pas d'achat d'eaux brutes.

1.6 Eaux traitées :


1.6.1 Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2025 :



1.6.2 Production :

Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par exemple).

Ressource	Volume produit durant l'exercice 2024 en m³	Volume produit durant l'exercice 2025 en m³	Variation des volumes produits en %	Indice de protection de la ressource exercice 2025
Captage du Montobert	2766	**2728**	**1,37 %**	80
Captage de la Brette 1 amont	50032	**41361**	**- 17,33 %**	80
Captage de la Sauffaz	9410	**8871**	**- 5,73 %**	80
Captage du Sappey	797	**663**	**16,81 %**	80
Captage de Fontanys de Serraval	22745	**45216**	**+ 98,79 %**	80
Total du volume produit (V1)	**85750**	**98839**	**+ 15,26 %**	**80**



1.6.3 Achats d'eaux traitées :


Fournisseur :	Volume acheté durant l'exercice 2024 en m³	Volume acheté durant l'exercice 2025 en m³	Variation des volumes achetés en %	Indice de protection de la ressource exercice 2025
Total d'eaux traitées achetées (V2)	**0**	**0**	**0**	**0**

1.6.4 Volumes vendus au cours de l'exercice :

Acheteurs	Volumes vendus durant L'exercice 2024 en m³	Volumes vendus durant L'exercice 2025 en m³	Variation en %
Abonnés domestiques (1)	35764	**37525**	**+ 4,92 %**
Abonnés non domestiques	0	**0**	
Total vendu aux abonnés (V_7)	35764	**37525**	**+ 4,92 %**
Service de (2)			
Total vendu à d'autres services (V_3)	0	0	

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

(2) Dans le cas où la collectivité vend de l'eau traitée à d'autres services d'eau potable.



1.6.5 Autres volumes :

	Exercice 2024 en m3/an	Exercice 2025 en m3/an	Variation en %
Volume consommation sans comptage (V8)	7500	**4113**	**- 45,16 %**
Volume de service (V9)	9600	**10800**	**+ 12,5 %**

1.6.6 Volume consommé autorisé :

	Exercice 2024 en m3/an	Exercice 2025 en m3/an	Variation en %
Volume consommé autorisé (V6)	52864	**52438**	**- 0,81 %**

1.7 Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) :

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d'eau potable est de 18,81 kilomètres au 31/12/2025 (18,81 au 31/12/2024).

2.Tarification de l'eau et recettes du service :

2.1 Modalités de tarification :



La facture d'eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2025 et 01/01/2026 sont les suivants :

Frais d'accès au service : 242,50 € au 01/01/2025.
242,50 € au 01/01/2026.

Tarifs :		**Au 01/01/2025**	**Au 01/01/2026**
Part de la collectivité :			
Part fixe (€ HT/an) :			
	Abonnement DN 15mm **y compris location du compteur**	127,05 €	**127,05 €**
Part proportionnelle (€ HT/m³) :			
	Prix au m³ de 0 à 50 m³	3,85 €/m³	**3,93 €/m³**
	Prix au m³ de 51 à 100 m³	2,17 €/m³	**2,21 €/m³**
	Prix au m³ au-delà de 100 m³	0,84 €/m³	**0,86 €/m³**
Autre : _____		€	**€**
Taxes et redevances :			
Taxes :			
	Taux de TVA [2]	0 %	**0 %**
- **Redevances -** **(*) : redevances mises en place par l'Agence de l'Eau.**			
	Consommation d'eau potable, montant fixé par Agence de l'Eau. **(*)**	0,43 €/m³	**0,39 €/m³**
	Prélèvement Réseaux Eau Potable, montant fixé par Agence de l'Eau. **(*)**	0 €/m³	**0,11 €/m³**
	Performance des réseaux d'eau potable, montant fixé par Agence de l'Eau. **(*)**	0,01 €/m³	**0,05 €/m³**

[1] Rajouter autant de lignes que d'abonnements
[2] L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :


- Délibération du 16/12/2024 effective à compter du 01/01/2025 fixant les tarifs du service d'eau potable ;
- Délibération du 16/12/2024 effective à compter du 01/01/2025 fixant les frais d'accès au service ;
- Délibération du 23/02/2026 effective à compter du 23/02/2026 fixant les tarifs du service d'eau potable ;
- Délibération du 23/02/2026 effective à compter du 23/02/2026 fixant les frais d'accès au service.

2.2 Facture d'eau type (D102.0) :



Les tarifs applicables au 01/01/2025 et au 01/01/2026 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m³/an) sont :

Facture type :	**Au 01/01/2025 en €**	**Au 01/01/2026 en €**	**Variation en %**
Part de la collectivité :			
Part fixe annuelle :	127,05 €	**127,05 €**	0 %
Part proportionnelle	317,80	**324,20**	+ 2 %
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la collectivité	444,85	**451,25**	+ 1,4 %
Part du délégataire *(en cas de délégation de service public)*			
Part fixe annuelle	____	____	____%
- **Redevances** - **(*) : redevances mises en place par l'Agence de l'Eau.**			
Consommation d'eau potable, montant fixé par Agence de l'Eau. **(*)**	51,60	**46,80**	
Prélèvement Réseaux Eau Potable, montant fixé par Agence de l'Eau. **(*)**	0	**13,20**	
Performance des réseaux d'eau potable, montant fixé par Agence de l'Eau. **(*)**	1,20	**6**	
Montant des taxes et redevances pour 120 m³	52,80	**66**	**+ 25 %**
Total :	**497,65**	**517,25**	**+ 3,94 %**
Prix TTC au m³ :	**4,15**	**4,31**	**+ 3,85 %**



ATTENTION : l'indicateur prix prend en compte l'ensemble de la compétence de la production à la distribution.

Commune	Prix au 01/01/2025 en €/m³	Prix au 01/01/2026 en €/m³
Serraval	**4,15**	**4,31**

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence :

☑ **annuelle**
□ semestrielle
□ trimestrielle
□ quadrimestrielle

La facturation est effectuée avec une fréquence :

☑ **annuelle**
□ semestrielle
□ trimestrielle
□ quadrimestrielle

Les volumes facturés au titre de l'année 2025 sont de 37525 m³/an (35764 m³/an en 2024).

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l'exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

2.3 Recettes :



Recettes de la collectivité :

Type de recette :	Exercice 2024 en €	Exercice 2025 en €	Variation en %
Recettes vente d'eau aux usagers	146690,73	**159441,68**	**+ 8,69 %**
Dont abonnements et locations de compteur	52379,54	**55395,12**	**+ 5,76 %**
Recette de vente d'eau en gros			
Recette d'exportation d'eau brute			
Régularisations des ventes d'eau (+/-)			
Total recettes :	146690,73	**159441,68**	**+ 8,69 %**
Recettes liées aux travaux			
Contribution exceptionnelle du budget général			
Autres recettes (branchements)	237,75	0	
Total autres recettes :	237,75	**0**	
Total des recettes de vente d'eau :	**146928,48**	**159441,68**	**+ 8,52 %**

Recettes globales : Total des recettes de vente d'eau au 31/12/2025 : 159441,68 € (146928,48 € au 31/12/2024).

3. Indicateurs de performance :

3.1Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1) :



Les valeurs suivantes sont fournies au service par l'Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).

Analyses	Nombre de prélèvements réalisés Exercice 2024	Nombre de prélèvements non-conformes Exercice 2024	Nombre de prélèvements réalisés Exercice 2025	Nombre de prélèvements non-conformes Exercice 2025
Microbiologie	29	4	**30**	**1**
Paramètres physico-chimiques	29	0	**30**	**0**

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :

$$\text{taux de conformité} = \frac{\text{nombre de prélèvements réalisés} - \text{nombre de prélèvements non conformes}}{\text{nombre de prélèvements réalisés}} * 100$$

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m^3/jour.

Analyses	Taux de conformité Exercice 2024	Taux de conformité Exercice 2025
Microbiologie (P101.1)	86,2 %	**96,7 %**
Paramètres physico-chimiques (P102.1)	100%	**100 %**

3.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B) :



L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d'eau potable mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte).

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.

· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

	Nombre de points	Valeur	Points potentiels
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	Oui	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)			
VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	0 à 15 points sous conditions *(1)*	Oui	15
VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)		Oui	
VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres		100%	
VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions *(2)*	100%	15
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)			
VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux *(3)*	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur *(3)*	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.248 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.249 - Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux	oui : 5 points non : 0 point	Non	0
TOTAL (indicateur P103.2B) :	**120**	-	**115**

(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5 (2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5
(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution

3.3 Indicateurs de performance du réseau :

3.3.1 Rendement du réseau de distribution (P104.3) :



Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.


Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi :

$$\text{rendement du réseau} = \frac{V_6 + V_3}{V_1 + V_2} * 100$$

A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement primaire du réseau) vaut :

$$\text{part du volume vendu parmi le volume mis en distribution} = \frac{V_7}{V_4}$$

	Exercice 2024	Exercice 2025
Rendement du réseau	61,6 %	**53,1 %**
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement) [m³ / jour / km]	7,7	**7,64**
Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. rendement primaire)	41,7 %	**38 %**



3.3.2 Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) :

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.

$$\text{indice linéaire des volumes non comptés} = \frac{V_4 - V_7}{365 * \text{linéaire du réseau de desserte en km}}$$


Pour l'année 2025, l'indice linéaire des volumes non comptés est de 8,9 m^3/j/km (7,3 en 2024).

3.3.3 Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) :

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.

$$\text{indice linéaire des pertes en réseau} = \frac{V_4 - V_6}{365 * \text{linéaire du réseau de desserte en km}}$$

Pour l'année 2025, l'indice linéaire des pertes est de 6,8 m^3/j/km (4,8 en 2024).



3.3.4 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2) :

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Exercice	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable.	0	0,575 %	1,15 %	0,47 %	1,96 %

Au cours des 5 dernières années, 1,36 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

$$\text{taux moyen de renouvellement des réseaux} = \frac{L_N + L_{N-1} + L_{N-2} + L_{N-3} + L_{N-4}}{5 * \text{linéaire du réseau de desserte}} * 100$$

Pour l'année 2025, le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est de 1,96 % (0,47 % en 2024).

3.4 Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3) :



La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

0%	Aucune action de protection
20%	Études environnementales et hydrogéologiques en cours
40%	Avis de l'hydrogéologue rendu
50%	Dossier déposé en préfecture
60%	Arrêté préfectoral
80%	Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.)
100%	Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés.

Pour l'année 2025, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 80 % (80% en 2024).

3.5 Taux d'occurrence des interruptions de service non-programmées (P151.1)



Une interruption de service non-programmée est une coupure d'eau pour laquelle les abonnés concernés n'ont pas été informés au moins 24 heures à l'avance, exception faite des coupures chez un abonné lors d'interventions effectuées sur son branchement ou pour non-paiement des factures.

$$\text{taux d'occurence des interruptions de service non programmées} = \frac{\text{nombre d'interruptions de service non programmées}}{\text{nombre d'abonnés du service}} * 1000$$

Pour l'année 2025, aucune interruption de service non programmée n'a été dénombrée, soit un taux d'occurrence des interruptions de service non-programmée de 0. (0 en 2024)

3.6 Délai maximal d'ouverture des branchements (D151.0 et P152.1) :

Dans son règlement, le service s'engage à fournir l'eau dans un délai de 2 jours ouvrés après réception d'une demande d'ouverture de branchement, dans la mesure où celle-ci émane d'un abonné doté d'un branchement fonctionnel (préexistant ou neuf).

$$\text{taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements} = \frac{\text{nombre d'ouvertures de branchements ayant respecté le délai}}{\text{nombre total d'ouvertures de branchements}} * 100$$

Pour l'année 2025, le taux de respect de ce délai est de 100%. (100% en 2024)

3.8 Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P154.0) :

Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur la vente d'eau potable proprement dite. Sont donc exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite).
Toute facture impayée au 31/12/2025 est comptabilisée, quelque soit le motif du non-paiement.

$$\text{taux d'impayés sur les factures de l'année précédente} = \frac{\text{montant d'impayés au titre de l'année précédente tel que connu au 31 décembre de l'année en cours}}{\text{chiffre d'affaires TTC (hors travaux) au titre de l'année précédente}} * 100$$

	Exercice 2024	Exercice 2025
Montant d'impayés en € au titre de l'année 2024 tel que connu au 31/12/2025.	NC	1889,18
Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) en € .	146928,48	159441,68
Taux d'impayés en % sur les factures d'eau 2024.	NC	1,18 %

Pour l'année 2025, le taux d'impayés en % sur les factures d'eau de l'année 2024 est de 0%.

3.9 Taux de réclamations (P155.1) :

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relative au service de l'eau, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service).

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations reçues : [☒] **Oui** [☐] ~~**Non**~~

Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur : 0

Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité : 0

$$\text{taux de réclamations} = \frac{\text{nombre de réclamations (hors prix) laissant une trace écrite}}{\text{nombre total d'abonnés du service}} * 1000$$

Pour l'année 2025, le taux de réclamations est de 0.

4 Financement des investissements :

4.1 Branchements en plomb :



La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 25/12/2013, cette teneur ne devra plus excéder 10 µg/l. Cette faible valeur peut induire une suppression des branchements en plomb.

Branchements	**Exercice 2024**	**Exercice 2025**
Nombre total des branchements	Aucun	Aucun

4.2 Montants financiers :



	Exercice 2024	**Exercice 2025**
Montant financier **HT** des travaux engagés pendant l'exercice budgétaire en €	172406	**184039**
Montants des subventions en €	21871	**47190**
Montants des contributions du budget général en €	0	**0**

4.3 État de la dette du service :



L'état de la dette au 31 décembre 2025 fait apparaître les valeurs suivantes :

	Exercice 2024	**Exercice 2025**
Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)	531954,65	**498756,73**

4.4 Amortissements :



Pour l'année 2025, la dotation aux amortissements a été de 62595,17 € (63521,92 € en 2024).

5 Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau :

5.1 Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0) :



Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- Les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- Les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

Pour l'année 2025, le service n'a reçu aucune demande d'abandon de créance.
0 € ont été abandonné et/ou versé à un fonds de solidarité, soit 0 €/m^3 pour l'année 2025 (0 €/m^3 en 2024).

5.2 Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) :



Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.

Bénéficiaire	Montant en €

6 Tableau récapitulatif des indicateurs :

		Exercice 2024	Exercice 2025
	Indicateurs descriptifs des services		
D101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	774	**830**
D102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m³]	4,15	**4,31**
	Indicateurs de performance		
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	86,2 %	**96,7 %**
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100%	**100%**
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	115	**115**
P104.3	Rendement du réseau de distribution.	61,6 %	**53,1 %**
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/jour]	7,3	**8,9**
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/jour]	4,8	**6,8**
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,47 %	**1,96 %**
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	80%	**80%**
P109.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m³]	0	**0**

Document annexé: **Rapport ARS Année 2025 sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.**